



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Московская область, г. Подольск, ул. К. Готвальда, д.6, т. 8(4967)54-56-16, ogpnpodolsk@yandex.ru

г. Подольск

(место составления акта)

« 25 » июня 20 15 г.

(дата составления акта)

13 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 127

По адресу / адресам: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова д. 48

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Подольского

(вид документа с указанием реквизитов (номера, дата))

района по пожарному надзору полковника внутренней службы Наумова В.А. № 127 от 25

мая 2015 г.

была проведена

плановая выездная

(плановая / внеплановая, документальная / выездная)

проверка в отношении:

«МУП ЖПЭТ-2»

(наименование юридического лица, фамилия)

имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 12 » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности)

« 12 » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день на объекте / 3 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности по Подольскому району Управления НД
Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 26.05.15г. 11ч.40мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Подольского района по пожарному надзору –

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку,

инспектор ОНД по Подольскому р-ну лейтенант в.н. службы Сагатов Д.Д.

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Электросветильники частично эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании» <u>П. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации</u> <u>Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (Запрещается:</u> в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Зубенко М.В.
2.	Руководитель организации не предоставил договор на обслуживания АПС.	<u>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> <u>Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 61 Правила противопожарного режима в Р.Ф.</u> <u>утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</u> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и	Зубенко М.В.

		<p>средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	
3.	Загромождены пути эвакуации.	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 36 Правила противопожарного режима в Р.Ф. утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;</p> <p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	Зубенко М.В.
4.	Над эвакуационными выходами, отсутствует световое табло «Выход».	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 43 Правила противопожарного режима в Р.Ф. утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков</p>	Зубенко М.В.

		<p>пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p>	
5.	Отсутствует система оповещения людей при пожаре	<p>ст.6; 64 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 3.13130.2009, раздел 7, таблица 2, п.11</p>	Зубенко М.В.
6.	<p>Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией а также системой оповещения людей при пожаре</p>	<p>НПБ 104-03. (ст.4,6,54,91 федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.14 НПБ 110-03; п. 4.1, 5.1 НПБ 104-03, приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009). В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.</p>	Зубенко М.В.
7.	<p>Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в жилых домах свыше 9 этажей находящихся на обслуживании «МУП ЖПЭТ-2».</p>	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 61 Правила противопожарного режима в Р.Ф. утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противоподымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки</p>	Зубенко М.В.

		<p>работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	
8.	Не пройдено обучение пожарно-техническому минимуму	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании»</p> <p>п.3 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП №390 от 25 апреля 2012г.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	Зубенко М.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

6

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

копии всех листов извещения в КНД

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
Подольского района по пожарному надзору-
Инспектор отдела НД по Подольскому району
Лейтенант внутренней службы Сагатов Д.Д.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июня 20 15 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)