



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДОЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Московская область, г. Подольск, ул. К. Готвальда, д.6, т. 8(4967)54-56-16, ogpnpodolsk@yandex.ru

Предписание № 127 /1/1-8
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
«МУП ЖПЭТ-2»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД по Подольскому району Московской области по пожарному надзору № 127 от
(наименование органа надзорной деятельности)
« 25 » мая 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «25» июня 2015 г. по 13 ч. 00 мин. «25» июня 2015 г.
проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору – инспектором
отдела надзорной деятельности по Подольскому району лейтенантом внутренней службы
Сагатовым Дмитрием Дмитриевичем, в отношении «МУП ЖПЭТ-2» расположенный по
адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова д. 48.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с ответственным за пожарную безопасность Зубенко М.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обя- зательных требова- ний пожарной безо- пасности с указанием конкретного места выявленного нару- шения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок ус- ранения наруше- ния обяза- тельных требова- ния по- жарной безопас- ности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	Электросветильники частично эксплуати- руются со снятыми колпаками (рассеива- телями) предусмотренными конструкци- ей светильника.	Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасно- сти" Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании» <u>П. 42 (в) Правил противопожар-</u>	август 2016	

		<p><u>ного режима в Российской Федерации</u> <u>Утверждены постановлением Прави-</u> <u>тельства Российской Федерации от 25</u> <u>апреля 2012 г. N 390 (Запрещается:</u></p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>		
2.	Руководитель организации не предоставил договор на обслуживания АПС.	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 61</p> <p>Правила противопожарного режима в Р.Ф. утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	август 2016	
3.	Загромождены пути эвакуации.	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический</p>	август.	

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 36</p> <p>Правила противопожарного режима в Р.Ф. утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;</p> <p>б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	2016	
4.	Над эвакуационными выходами, отсутствует световое табло «Выход».	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 43</p> <p>Правила противопожарного режима в Р.Ф. утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться</p>	август 2016	

		только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.		
5.	Отсутствует система оповещения людей при пожаре	ст.6; 64 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 3.13130.2009, раздел 7, таблица 2, п.11	август 2016	
6.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией а также системой оповещения людей при пожаре	НПБ 104-03. (ст.4,6,54,91 федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.14 НПБ 110-03; п. 4.1, 5.1 НПБ 104-03, приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009). В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.	август 2016	
7.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в жилых домах свыше 9 этажей находящихся на обслуживании «МУП ЖПЭТ-2».	Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 61 Правила противопожарного режима в Р.Ф. утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противопожарной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной	август 2016	

		<p>безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта.</p>		
8.	<p>Не пройдено обучение пожарнотехническому минимуму</p>	<p>Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>Ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании» п.3 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП №390 от 25 апреля 2012г.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	август 2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор

Подольского района по пожарному надзору

Инспектор ОНД по Подольскому району


Лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

« 25 » июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 25 » июня 2015 г.



Сагатов Д.Д.

М.Л.П.

Ответственный за пожарную
Безопасность «МУП ЖПЭТ-2» Зубенко М.

(должность, фамилия, инициалы)