

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзора) по Московской области.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Московской области в гг. Подольск, Домодедово, Климовск, Ленинском, Подольском районах Московской области

142119, Московская область, г. Подольск, Октябрьский проспект, д.4 тел. (495) 715-92-69, 64-62-81.

МУП «ЖПЭТ № 2» г. Подольска
Московская область,
г. Подольск,
ул. Кирова, д.48

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 373-04 _____ от « 27 » _____ июля _____ 2015 г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При плановой проверке Муниципального унитарного предприятия «ЖПЭТ № 2» г. Подольска по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.48 (распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 211/12 от 19.06.2015 г., акт проверки от 27.07.2015 г.)

(указать наименование объекта, перечислить, рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также законодательства в области защиты прав потребителей. С целью устранения выявленных нарушений в соответствии с требованиями Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий №658-66 от 31.12.1966г.

ПРЕДЛАГАЮ

1. Разместить на вывеске полную информацию о наименовании своей организации, месте ее нахождения (адрес) и режиме ее работы (ст.9 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
срок до 30.11. 2015 г.

2. Обеспечить наличие в удобном для ознакомления месте:

- Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов;
- сведения о предельных сроках вывоза бытовых отходов, устанавливаемых органами местного самоуправления;
- гарантийных обязательства исполнителя услуг (п.4. Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155)

срок до 30.11. 2015 г.

3. Обеспечить оформление Договора об оказании на оказание услуг по управлению и эксплуатации многоквартирным жилым домом с необходимыми сведениями в соответствии п.п. 19 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354

срок до 30.11. 2015 г.

4. Обеспечить оформление Договора на вывоз твердых бытовых отходов с необходимыми и достоверными сведениями в соответствии с пп. 4, 7. Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155

срок до 30.11. 2015 г.

5. Обеспечить наличие крышек загрузочных клапанов мусоропровода на лестничных клетках в жилом доме по адресу: г. Подольск ул. Маштакова д.4Б в 3-м подъезде на лестничных клетках между 7 и 8 этажами, между 5 и 6 этажами; обеспечить плотный притвор крышек загрузочных клапанов по адресам: г. Подольск ул. Парковая д. 36 на лестничных клетках на 13, 11, 9, 6 этажах; г. Подольск ул. Парковая д.38 на лестничной клетке первого этажа; г. Подольск ул. Парковая д.39 на лестничной клетке 11 этажа, г. Подольск ул. Парковая д.51 на лестничной клетке между 5 и 6 этажами, г. Подольск ул. Свердлова д.54 в 4-х подъездах на всех лестничных клетках (п. 8.2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»)

срок до 30.11. 2015 г.

6. Привести в исправное состояние мусоропроводы по адресам: г. Подольск ул. Парковая д.36 на лестничной клетке 9-го этажа, г. Подольск ул. Маштакова д.4А первый подъезд 2 этаж; г. Подольск ул. Парковая д.38 на лестничной клетке 3-го этажа, г. Подольск ул. Парковая д.49 2-й подъезд 3 этаж (п.8.2.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»)

срок до 30.11. 2015 г.

7. Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших затоплению и захламлению подвальных помещений жилых домов по адресам: г. Подольск ул. Парковая д.36, д.49, д.41, д.39, г.Подольск ул. Парковая д.36, д.40, г. Подольск ул. Высотная д.25, д. 21 (п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»)

Вс 19, 06 54.

срок до 30.11. 2015 г.

8. Устранить течь на трубопроводе ГВ по адресу: г. Подольск ул. Парковая д.34; течь на канализационном трубопроводе по адресу: г. Подольск ул. Парковая д.40 (п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»)

срок до 30.11. 2015 г.

9. Разместить мусоросборные площадки по адресам: г. Подольск ул. Парковая д.38 и д.36 на расстоянии не менее 20 м. от жилых домов; мусоросборные контейнеры, установленные около подъездов жилых домов по адресам: г. Подольск ул. Парковая д.49, д.47, д.43, д.51 установить на специально оборудованных мусоросборных площадках (п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»)

срок до 30.11.2015 г.

10. Сотрудникам предприятия проходить обязательные периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом МЗ и социального развития № 302 от 12.04. 2011 г. (п. 2.13 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»)

с 24.07.2015 г. с периодичностью в соответствии с Приказом МЗ и социального развития № 302 от 12.04. 2011 г.

11. Привести в удовлетворительное санитарное состояние санитарно-бытовые помещения мастеров по адресам: г. Подольск ул. Кирова, д.37А и ул.Парковая, д.43 (п. 63 Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий №658-66 от 31.12.1966г.)

срок до 30.11. 2015 г.

12. Принять меры по достижению уровней освещенности на рабочих местах главного инженера, начальника ЖЭУ – 2, газосварщика и коэффициента пульсации на рабочих местах начальника ЖЭУ-2, газосварщика до нормируемых показателей (п. 2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»)

срок до 30.11. 2015 г.

13. Принять меры по достижению уровня вибрации на сидении водителя трактора «Беларус» до установленных ПДУ (п. 2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п. 6.2 СН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»)

срок до 30.11. 2015 г.


(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Представить отчет о выполнении предписания до 30.11.2015 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора МУП «ЖПЭТ №2» г. Подольска Ефремова Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный государственный санитарный
врач в гг. Подольск, Домодедово, Климовск,
Ленинском, Подольском районах



(подпись)

В.А. Симчук
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель: Семененко О.А.
Остапенко Н.Л.